

## Нормативы технологических потерь электроэнергии при передаче ее по электрическим сетям на 2012 год.

Организация: ООО «Химпром» 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 35	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт*ч	Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011 год.	
		тыс. кВт*ч	в % от отпуска электроэнергии в сеть
ВН	154479.119	2159.066	1.4
СН I	83022.596	259.616	0.31
СН II	69296.523	1281.37	1.85
НН			
Всего	154479.119	3700.053	2.4

Данные нормативы утверждены Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (протокол заседания Региональной энергетической комиссии Кемеровской области №69 от 31 декабря 2011 года, приложение №19)