

**Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО «Химпром»  
за 2014 год.**

Зона деятельности: подстанция № 30, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 35

Месяц	Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства	Дата включения в работу	Причина аварии	Мероприятия по устранению аварий	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-
Апрель	-	-	-	-	-
Май	-	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-	-
Июль	-	-	-	-	-
Август	-	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-	-
Октябрь	13.10.2014г.	13.10.2014г.	Нарушение изоляции и электродуговое повреждение в результате попадания инородных предметов (крысы)	- уплотнение места прохода кабеля; - проведение санитарной обработки	-
Ноябрь	-	-	-	-	-
Декабрь	-	-	-	-	-